



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) - Tel. 0573/800680
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479
e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it
www.iclamporecchio.edu.it



Ai docenti
Al personale ATA
Al sito – Albo
Atti

OGGETTO: PROVE DI EVACUAZIONE.

Si comunica che il **13 maggio** prossimo si svolgerà, in tutti i plessi dell'Istituto, la prova di evacuazione alla presenza del RSPP.

La prova inizierà nella prima mattinata alla Scuola secondaria e proseguirà alla scuola primaria, plessi infanzia Mastromarco, Borgano e San Baronto.

Si ricorda ai docenti la necessità di essere muniti di elenco degli alunni e modulo di evacuazione; quest'ultimo sarà ritirato al termine della prova dall'ingegnere.

Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgsv 39/93)

	Vademecum prove evacuazione ANTISISMICHE	VPE_AS
		Rev. 1
		Pagina 1 di 1

Alla C.A. del D.S.

Oggetto: Modalità effettuazione prove di evacuazione di tipo **ANTISISMICO**

In vista delle prove di evacuazione previste nei plessi dell'Istituto, con la presente si indicano le regole generali inerenti all'esecuzione delle stesse. Si ricorda che tali prove sono obbligatorie in quanto previste nel DM 02/09/2021, Allegato 1, punto 1.3.

Le prove di tipo **ANTISISMICO** si articolano nei seguenti passi:

1. verranno emessi n.3 squilli successivi, con tromba da stadio a gas (che deve essere presente in ogni plesso) oppure con la campanella scolastica (se ad azionamento manuale) che rappresenta la percezione della scossa sismica da parte delle persone presenti nel plesso
2. al termine del precedente squillo ci sarà un momento di silenzio della durata circa di 15/20 secondi che rappresenta lo sviluppo della scossa sismica, durante il quale gli alunni, gli insegnanti e chiunque sia coinvolto nella prova di evacuazione, si dovranno mettere in sicurezza, ovvero:
 - gli alunni sotto i tavoli;
 - gli insegnanti sotto la cattedra o le architravi delle porte;
 - tutti devono restare lontani da finestre, vetri, porte con vetri, armadi;
 - in questa fase **NESSUNO POTRÀ USCIRE**;
3. al termine dei precedenti 15/20 secondi, verrà emesso n.1 squillo prolungato di circa 5/6 secondi che rappresenta il segnale di evacuazione (ovvero il fine scossa), dal quale partirà il tempo per la verifica della validità della prova di evacuazione e si potrà cominciare l'esodo secondo le seguenti procedure:
 - al segnale di evacuazione gli alunni si dispongono in fila indiana con apri fila in testa e chiudi fila in fondo;
 - non portano con sé oggetti personali;
 - si segue il percorso di esodo indicato nei piani di evacuazione presenti nei vari locali del plesso;
 - si mantiene la calma, senza parlare, senza gridare, senza correre, andando ad un passo costante ma celere dato dall'alunno apri fila fino ad arrivare all'uscita di emergenza assegnata alla classe.
 - non fermarsi appena varcata l'uscita di emergenza ma proseguire fino al punto di raccolta assegnato;
 - l'allievo chiudi fila chiude la porta dopo che tutti i compagni sono usciti dall'aula;
 - il docente prende il modulo di evacuazione e l'elenco degli alunni e guida la classe fino al punto di raccolta dove provvede ad effettuare l'appello dei presenti e attende le disposizioni del Responsabile del Piano di Emergenza;
4. solo dopo il segnale di cessata emergenza, dato dal Responsabile dell'Emergenza, sarà possibile rientrare nel plesso.
5. al termine della prova tutti gli insegnanti che hanno evacuato le proprie classi dovranno consegnare al Responsabile dell'Emergenza i moduli di evacuazione debitamente compilati.
6. Tali moduli saranno allegati al Verbale della prova di evacuazione;
7. Il Verbale unitamente ai moduli di evacuazione allegati dovranno essere custoditi nel Plesso oggetto della prova di evacuazione, fino al termine dell'anno scolastico. Successivamente verranno consegnati agli uffici della segreteria.

**LA MEDESIMA PROCEDURA DOVRA' ESSERE UTILIZZATA IN CASO DI
EMERGENZA**



VADEMECUM EMERGENZA

V.E.

Rev. 2

EMERGENZA ANTISISMICA

SEGNALE DI ALLARME



3 SQUILLI SUCCESSIVI TROMBETTA DA STADIO

- Segnale di inizio scossa (bisogna ripararsi dalla caduta di gravi)

- ✓ ALUNNI SOTTO I TAVOLI
- ✓ INSEGNANTI SOTTO LA CATTEDRA O ARCHITRAVI DELLE PORTE
- ✓ LONTANI DA FINESTRE, VETRI, ARMADI
- ✓ NESSUNO POTRÀ USCIRE

DOPO CIRCA 15/20 SECONDI

SEGNALE DI EVACUAZIONE



SQUILLO TROMBETTA DA STADIO (DURATA ALMENO 5 SECONDI)

- Segnale di fine scossa ovvero di evacuazione immediata verso il punto di raccolta

- ✓ NON PORTARE OGGETTI PERSONALI
- ✓ SEGUIRE IL PERCORSO DI ESODO NEI PIANI DI EVACUAZIONE
- ✓ ALUNNO CHIUDI FILA LASCIA LA PORTA APERTA
 - ✓ MANTENERE LA CALMA
- ✓ NON GRIDARE - NON CORRERE
- ✓ PASSO CELERE MANO NELLA MANO DELL'ALUNNO CHE PRECEDE NEL PERCORSO ORIZZONTALE
- ✓ LE SCALE SI SCENDONO DISTACCATI E APPOGGIANDOSI AL CORRIMANO
- ✓ PROCEDERE FINO ALL'USCITA DI EMERGENZA ASSEGNATA ALLA CLASSE.
 - ✓ PROSEGUIRE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO
- ✓ IL DOCENTE PRENDE IL MODULO DI EVACUAZIONE E L'ELENCO DEGLI ALUNNI E EFFETTUA L'APPELLO DEI PRESENTI



VADEMECUM EMERGENZA

V.E.

Rev. 2

EMERGENZA ANTINCENDIO

SEGNALE DI ALLARME / EVACUAZIONE



SQUILLO TROMBETTA DA STADIO (DURATA ALMENO 5 SECONDI)

- Segnale di evacuazione immediata verso il punto di raccolta

- ✓ NON PORTARE OGGETTI PERSONALI
- ✓ SEGUIRE IL PERCORSO DI ESODO NEI PIANI DI EVACUAZIONE
 - ✓ ALUNNO CHIUDI FILA LASCIA LA PORTA APERTA
 - ✓ MANTENERE LA CALMA
 - ✓ NON GRIDARE - NON CORRERE
- ✓ PASSO CELERE MANO NELLA MANO DELL'ALUNNO CHE PRECEDE NEL PERCORSO ORIZZONTALE
- ✓ LE SCALE SI SCENDONO DISTACCATI E APPOGGIANDOSI AL CORRIMANO
- ✓ PROCEDERE FINO ALL'USCITA DI EMERGENZA ASSEGNATA ALLA CLASSE.
 - ✓ PROSEGUIRE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO
- ✓ IL DOCENTE PRENDE IL MODULO DI EVACUAZIONE E L'ELENCO DEGLI ALUNNI E EFFETTUA L'APPELLO DEI PRESENTI



VADEMECUM EMERGENZA

V.E.

Rev. 2

EMERGENZA ANTIALUVIONE / INONDAZIONE

SEGNALE DI ALLARME / EVACUAZIONE



10 SQUILLI PROLUNGATI E DISTINTI DELLA CAMPANELLA SCOLASTICA

- Segnale di evacuazione immediata verso il piano superiore (piano sicuro)

- ✓ NON PORTARE OGGETTI PERSONALI
- ✓ SEGUIRE IL PERCORSO DI ESODO PIU' RAPIDO PER RAGGIUNGERE IL PIANO SUPERIORE (PIANO SICURO)
 - ✓ ALUNNO CHIUDI FILA LASCIA LA PORTA APERTA
 - ✓ MANTENERE LA CALMA
 - ✓ NON GRIDARE - NON CORRERE
- ✓ PASSO CELERE MANO NELLA MANO DELL'ALUNNO CHE PRECEDE NEL PERCORSO ORIZZONTALE
- ✓ LE SCALE SI SALGONO DISTACCATI E APPOGGIANDOSI AL CORRIMANO
- ✓ NON FERMARSI APPENA RAGGIUNTO IL PIANO SICURO MA DISTRIBUIRSI LUNGO IL CORRIDOIO
- ✓ GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI CHE SI TROVANO NELLE AULE POSTE AL PIANO SICURO DEVONO RESTARE ALL'INTERNO DELLE AULE
- ✓ I COLLABORATORI SCOLASTICI DOVRANNO PRESIDARE TUTTI GLI ACCESI AI PIANI INFERIORI PER IMPEDIRNE A CHIUNQUE L'ACCESSO
- ✓ IL DOCENTE PRENDE IL MODULO DI EVACUAZIONE E L'ELENCO DEGLI ALUNNI E EFFETTUA L'APPELLO DEI PRESENTI

	Vademecum prove evacuazione ANTIALLUVIONE / INONDAZIONE	VPE_AA
		Rev. 0
		Pagina 1 di 1

Alla C.A. del D.S.

Oggetto: Modalità effettuazione prove di evacuazione di tipo **ANTIALLUVIONE / INONDAZIONE**

In vista delle prove di evacuazione previste nei plessi dell'Istituto, con la presente si indicano le regole generali inerenti all'esecuzione delle stesse. **La suddetta emergenza riguarda prioritariamente le aule, i laboratori, gli uffici, la mensa e vari locali posti generalmente al piano terreno, seminterrato o interrato.**

Le prove di tipo **ANTIALLUVIONE** si articolano nei seguenti passi:

1. verranno emessi n.10 squilli prolungati e distinti di campanella scolastica (che rappresenta il segnale di evacuazione in caso di alluvione/inondazione improvvisa), dal quale partirà il tempo per la verifica della validità della prova di evacuazione e si potrà cominciare l'esodo verticale secondo le seguenti procedure:
 - al segnale di evacuazione gli alunni si dispongono in fila indiana con apri fila in testa e chiudi fila in fondo;
 - non portano con sé oggetti personali;
 - si segue quanto indicato nel piano di emergenza ovvero evacuando verso il piano superiore (piano sicuro) del plesso prendendo le scale più vicine all'aula;
 - si mantiene la calma, senza parlare, senza gridare, senza correre, andando ad un passo costante ma celere dato dall'alunno apri fila fino ad arrivare al piano superiore (piano sicuro);
 - il docente prende il modulo di evacuazione e l'elenco degli alunni e guida la classe fino al piano sicuro dove provvede ad effettuare l'appello dei presenti e attende le disposizioni del Responsabile del Piano di Emergenza;
 - l'alunno chiudi fila lascia la porta aperta dopo che tutti i compagni sono usciti dall'aula (per segnalare che l'aula è vuota);
 - non fermarsi appena raggiunto il piano superiore ma distribuirsi lungo il corridoio;
 - gli alunni, gli insegnanti che si trovano nelle aule poste al piano sicuro dovranno rimanere all'interno delle aule;
 - i collaboratori scolastici dovranno presidiare tutti gli accessi ai piani inferiori per impedirne a chiunque l'accesso;
2. solo dopo il segnale di cessata emergenza, dato dal Responsabile dell'Emergenza, sarà possibile rientrare nell'aula.
3. al termine della prova tutti gli insegnanti che hanno evacuato le proprie classi dovranno consegnare al Responsabile dell'Emergenza i moduli di evacuazione debitamente compilati.
4. Tali moduli saranno allegati al Verbale della prova di evacuazione;
5. Il Verbale unitamente ai moduli di evacuazione allegati dovranno essere custoditi nel Plesso oggetto della prova di evacuazione, fino al termine dell'anno scolastico. Successivamente verranno consegnati agli uffici della segreteria.

**LA MEDESIMA PROCEDURA DOVRA' ESSERE UTILIZZATA IN CASO DI
EMERGENZA**

	Vademecum prove evacuazione ANTINCENDIO	VPE_AI
		Rev. 1
		Pagina 1 di 1

Alla C.A. del D.S.

Oggetto: Modalità effettuazione prove di evacuazione di tipo **ANTINCENDIO**

In vista delle prove di evacuazione previste nei plessi dell'Istituto, con la presente si indicano le regole generali inerenti all'esecuzione delle stesse. Si ricorda che tali prove sono obbligatorie in quanto previste nel DM 02/09/2021, Allegato 1, punto 1.3.

Le prove di tipo **ANTINCENDIO** si articolano nei seguenti passi:

1. verrà emesso n.1 squillo prolungato di circa 5/6 secondi (che rappresenta il segnale di evacuazione), dal quale partirà il tempo per la verifica della validità della prova di evacuazione e si potrà cominciare l'esodo secondo le seguenti procedure:
 - al segnale di evacuazione gli alunni si dispongono in fila indiana con apri fila in testa e chiudi fila in fondo;
 - non portano con sé oggetti personali;
 - si segue il percorso di esodo indicato nei piani di evacuazione presenti nei vari locali del plesso;
 - si mantiene la calma, senza parlare, senza gridare, senza correre, andando ad un passo costante ma celere dato dall'alunno apri fila fino ad arrivare all'uscita di emergenza assegnata alla classe.
 - non fermarsi appena varcata l'uscita di emergenza ma proseguire fino al punto di raccolta assegnato;
 - l'allievo chiudi fila chiude la porta dopo che tutti i compagni sono usciti dall'aula;
 - il docente prende il modulo di evacuazione e l'elenco degli alunni e guida la classe fino al punto di raccolta dove provvede ad effettuare l'appello dei presenti e attende le disposizioni del Responsabile del Piano di Emergenza;
2. solo dopo il segnale di cessata emergenza, dato dal Responsabile dell'Emergenza, sarà possibile rientrare nel plesso.
3. al termine della prova tutti gli insegnanti che hanno evacuato le proprie classi dovranno consegnare al Responsabile dell'Emergenza i moduli di evacuazione debitamente compilati.
4. Tali moduli saranno allegati al Verbale della prova di evacuazione;
5. Il Verbale unitamente ai moduli di evacuazione allegati dovranno essere custoditi nel Plesso oggetto della prova di evacuazione, fino al termine dell'anno scolastico. Successivamente verranno consegnati agli uffici della segreteria.

**LA MEDESIMA PROCEDURA DOVRA' ESSERE UTILIZZATA IN CASO DI
EMERGENZA**